

کانال فلزی برای گرمایش (اتاق علم سنجی) طبقه سوم بصورت کامل به اجرا درآمد. 05/02/1404
تعمیر و راه اندازی اگزوزفن سرویس بهداشتی های طبقات طرف شرق ساختمان بصورت کامل به اجرا درآمد. 03/03/1404

به منظور تامین آب مورد نیاز برای آبیاری محوطه کتابخانه مرکزی، انجام لوله گذاری در مسیرهای تعیین شده که هم اکنون به طول 200 متر در حال اجراء می باشد؛ در این راستا جهت پیشگیری از صدمات احتمالی به لوله ها در اثر رفت و آمد مراجعه کنندگان و کارکنان محترم، لوله کشی بصورت دفنی صورت گرفت . 10/03/1404
پیگیری و رفع مشکل پمپ آب مصرفی ساختمان کتابخانه مرکزی که بعلت نقص فنی از رده خارج شده بود با مساعدت و دستور معاونت محترم تحقیقات و فناوری، پمپ جدید خریداری و در اسرع وقت نصب و راه اندازی گردید. 21/03/1404

5. گواهی معاینه فنی مشعل های دیگ حرارتی موتورخانه کتابخانه مرکزی از اداره گاز استان اخذ گردید. 04/04/1404
برای جلوگیری از تجمع آب و یخ زدگی در فصل زمستان، سنگ فرش ورودی ساختمان کتابخانه مرکزی، اصلاح، مرمت شده و زهکشی لازم صورت پذیرفت. 15/04/1404
با پیگیری ریاست محترم کتابخانه مرکزی، رنگ آمیزی و رنگ کاری ورودی ساختمان با بهترین و باکیفیت ترین رنگ پایان رسید. 10/05/1404

با دستور ریاست محترم کتابخانه مرکزی در راستای رفاه دانشجویان، دستگاه تسویه آب تعمیر و از 10 لیتر به 20 لیتر ارتقاء داده شد. 25/05/1404